



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Buritis - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
21/10/2017	12:05	Flávio	GLL2842	8000	Kanat (cantina presídio) e presídio	0,3	Renato
22/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Abrigo, Kanat e presídio	0,3	Renato
22/10/2017	10:20	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas	0,3	Renato
23/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Kanat (cantina presídio) e presídio	0,2	Renato
23/10/2017	09:30	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Alvorada, Rua Adelina C. Leão	0,2	Renato
23/10/2017	14:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Alvorada, campo de futebol	0,3	Renato
23/10/2017	17:20	Flávio	GLL2842	8000	Rua Candida Pereira Silva	0,2	Renato
23/10/2017	21:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Candida Pereira Silva	0,5	Renato
24/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazons, Rua Ivaro C. de Souza	0,3	Renato
24/10/2017	14:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio e Trav. Joaquim F. Santos	0,2	Renato
24/10/2017	18:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio	0,2	Renato
24/10/2017	22:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio	0,2	Renato
25/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio e Trav. Benevidis	0,2	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Buritis - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
25/10/2017	13:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Padre Café, Trav. Joaquim Amaro P.	0,2	Renato
25/10/2017	16:30	Flávio	GLL2842	8000	Kanat e presídio	0,3	Renato
25/10/2017	19:10	Flávio	GLL2842	8000	Rua Padre Café e praça Izaltina	0,2	Renato
26/10/2017	08:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Hologário de Andrade e bairro Amazonas	0,2	Renato
26/10/2017	13:40	Flávio	GLL2842	8000	PSF do matadouro e Rua Candida P. Silva	0,3	Renato
26/10/2017	18:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Candida P. Silva	0,2	Renato
27/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Alvorada	0,3	Renato
27/10/2017	11:30	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Alvorada e creche Cesec - Santa Tereza	0,2	Renato
27/10/2017	15:40	Flávio	GLL2842	8000	Rua Francisco Almeida e rua Adelino Coelho	0,3	Renato
27/10/2017	18:35	Flávio	GLL2842	8000	Rua Joaquim Amaro Pimenta	0,3	Renato
28/10/2017	10:40	Flávio	GLL2842	8000	Rua Maestro Nabuco	0,3	Renato
28/10/2017	14:30	Flávio	GLL2842	8000	Av. Abílio Pires e Pedro Pires, Rua Joaquim Honório Oliveira	0,3	Renato
28/10/2017	18:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Clarismundo e Vilão São Vicente	0,3	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Buritis - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
29/10/2017	07:00	Flávio	GLL2842	8000	Kanat, presídio e Trav. Joaquim F. Santos	0,3	Renato
29/10/2017	12:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio	0,3	Renato
29/10/2017	17:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Vantuil Caldeira	0,3	Renato
29/10/2017	20:00	Flávio	GLL2842	8000	Kanat e presídio	0,3	Renato
30/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	Rua Candida Pereira Silva	0,3	Renato
30/10/2017	13:00	Flávio	GLL2842	8000	Rua Salvador Belizário e Bairro Mangueiras	0,3	Renato
30/10/2017	18:50	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas	0,5	Renato
31/10/2017	07:40	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Jardins I	0,3	Renato
31/10/2017	14:40	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Jardins II	0,3	Renato
31/10/2017	17:00	Flávio	GLL2842	8000	Reservaório do Bairro Jardins II	0,3	Renato
01/11/2017	09:30	Flávio	GLL2842	8000	Colégio Gamom e Rua José Ventura	0,3	Renato
02/11/2017	13:30	Flávio	GLL2842	8000	Kanat, presídio e Lar São Vicente	0,3	Renato
02/11/2017	07:50	Flávio	GLL2842	8000	kanat, presídio e bairro Amazonas	0,3	Renato
02/11/2017	11:30	Flávio	GLL2843	8000	Bairro Jardins II	0,3	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água