



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Esperança - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
29/09/2017	07:20	Flávio	GLL2842	8000	Rua Treze de Maio e Padre Café	0,6	Renato
29/09/2017	11:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, Pio Nunes, Altivo Coelho	0,6	Renato
29/09/2017	14:20	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,7	Renato
29/09/2017	18:40	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
30/09/2017	07:20	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
30/09/2017	11:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, Pingo de Luz, Altivo Coelho	0,6	Renato
30/09/2017	14:50	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
01/10/2017	07:40	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
01/10/2017	16:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, Pingo de Luz	0,6	Renato
02/10/2017	08:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
02/10/2017	16:10	Cobra	ORC8486	8000	Presídio, escolas e Apae	0,6	Gilberto
03/10/2017	08:00	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,7	Renato
03/10/2017	12:00	Arilson	ORC8486	8000	Escolas	0,8	Gilberto

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Esperança - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
03/10/2017	13:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, Pingo de Luz, Odilon Behrens, presídio	0,7	Renato
03/10/2017	16:30	Arilson	ORC8486	5000	Escolas	0,6	Gilberto
04/10/2017	10:00	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,7	Renato
04/10/2017	11:30	Arilson	ORC8486	5000	Presídio e escolas	0,6	Gilberto
04/10/2017	15:00	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,7	Renato
04/10/2017	16:15	Arilson	ORC8486	8000	Escolas	0,5	Gilberto
05/10/2017	10:00	Flávio	GLL2842	8000	EE Odilon Behrens, presídio e Kanat	0,8	Renato
05/10/2017	16:40	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, Presídio e Kanat	0,6	Renato
06/10/2017	07:40	Flávio	GLL2842	8000	Pingo de Luz, presídio e Odilon Behrens	0,6	Renato
06/10/2017	13:40	Flávio	GLL2842	8000	Pingo de Luz, presídio e Odilon Behrens	0,6	Renato
07/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	EE Pio Nunes, presídio e Kanat	0,6	Renato
07/10/2017	10:15	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas	0,8	Renato
07/10/2017	16:10	Flávio	GLL2842	8000	Presídio e Kanat	0,7	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Esperança - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
08/10/2017	08:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, presídio e Kanat	0,7	Renato
08/10/2017	16:00	Flávio	GLL2842	8000	Presídio e Kanat	0,5	Renato
09/10/2017	07:00	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas, presídio e Kanat	0,5	Renato
16/10/2017	09:00	Flávio	GLL2842	8000	EE Gustavo Coelho, presídio e Kanat	0,5	Renato
17/10/2017	08:00	Flávio	GLL2842	8000	Colégio, presídio e Kanat	0,6	Renato
17/10/2017	13:20	Flávio	GLL2842	8000	Pio Nunes, EE Altivo Coelho, presídio e Kanat	0,6	Renato
17/10/2017	18:30	Flávio	GLL2842	8000	PSF do matadouro, EE Altivo Coelho, EE Inocente Soares, presídio e Kanat	0,6	Renato
18/10/2017	11:20	Flávio	GLL2842	8000	Pio Nunes, EE Gustavo Coelho, presídio e Kanat	0,6	Renato
19/10/2017	07:30	Flávio	GLL2842	8000	EE Odilon Behrens e Pio Nunes	0,6	Renato
19/10/2017	09:20	Flávio	GLL2842	8000	Pingo de Luz, Pio Nunes, APAE, EE Inocente Soares, presídio e Kanat	0,6	Renato
19/10/2017	15:10	Flávio	GLL2842	8000	Pingo de Luz, APAE, EE Odilon Behrens, Pio Nunes e Altivo Coelho	0,5	Renato
19/10/2017	18:30	Flávio	GLL2842	8000	Presídio e Kanat	0,5	Renato
20/10/2017	06:50	Flávio	GLL2842	8000	EE Inocente Soares, presídio e Kanat	0,5	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG

Ficha de análise - Solução alternativa de abastecimento público

Caminhão pipa

Sistema Esperança - Captação em Poço Artesiano

Data	Hora	Motorista	Placa do veículo	Volume captado (L)	Locais abastecidos	Cloro residual (mg/L)	Responsável pela análise
20/10/2017	10:05	Flávio	GLL2842	8000	Cesec, Pingo de Luz, Pio Nunes, EE Altivo Coelho, colégio e APAE]	0,5	Renato
20/10/2017	14:20	Flávio	GLL2842	8000	Abrigo, EE Gustavo Coelho, EE Altivo Coelho, Pio Nunes	0,6	Renato
20/10/2017	18:40	Flávio	GLL2842	8000	Presídio e Kanat	0,6	Renato
20/10/2017	21:20	Flávio	GLL2842	8000	Bairro Amazonas	0,6	Renato
21/10/2017	07:40	Flávio	GLL2842	8000	Abrigo, Pio Nunes, presídio e Kanat	0,5	Renato

Luiz Roberto da Silva
Chefe da Seção de Tratamento de Água